



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2026 № 453

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к постановлению
Администрации Красносулинского района
от 19.12.2023 № 1247**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 19.12.2023 № 1247 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения по муниципальному образованию «Красносулинский район», эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», на 2025-2029 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приложению.

2. Постановление Администрации Красносулинского района от 29.04.2025 № 145 «О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации Красносулинского района от 19.12.2023 № 1247» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района



И.С. Кирпичков

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 28.05.2026 № 453

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» на 2026-2030 годы

1. Основания для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы (далее – Техническое задание):

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

1.6. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

1.7. Постановление Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Разработчик проекта инвестиционной программы: Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (далее – ГУП РО «УРСВ»).

3. Срок реализации инвестиционной программы: с 01.01.2025 по 31.12.2029.

4. Проект инвестиционной программы должен соответствовать требованиям к содержанию инвестиционной программы, указанным в

пункте 10 настоящих Правил и содержать следующие разделы:

4.1. Паспорт инвестиционной программы.

4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

4.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

4.4. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы.

4.5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

4.6. План мероприятий по энергосбережению, согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5. Осуществление мероприятий инвестиционной программы должно соответствовать нормативным документам (СП, СанПиН и другие).

6. Инвестиционная программа должна быть согласована производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

7. Разработанный ГУП РО «УРСВ» проект инвестиционной программы направляется на согласование в Администрацию Красносулинского района – заместителю главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.

8. Согласованный Администрацией Красносулинского района проект инвестиционной программы направляется в Региональную службу по тарифам Ростовской области в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

9. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное Техническое задание осуществляется по инициативе:

9.1. Администрации Красносулинского района.

9.2. ГУП РО «УРСВ».

10. Основанием для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

10.1. Внесение изменений в схемы водоснабжения и водоотведения.

10.2. Поступление замечаний к проекту инвестиционной программы при согласовании органами исполнительной власти Ростовской области в

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

11. Подключение объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на период действия инвестиционной программы будет осуществляться по мере поступления заявок в соответствии с требованиями Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 30.11.2021 № 2130.

12. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлены в приложении № 1.

13. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения представлен в приложении № 2.

14. Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») по приведению качества холодной воды в соответствие с СанПиН 2.1.3684-21 на 2026-2030 годы представлен в приложении № 3.

15. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций представлен в приложении № 4.

16. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения Техническим заданием не предусмотрены.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к техническому заданию
на разработку инвестиционной
программы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Тариф на питьевую воду для потребителей
Красносулинского городского поселения х. Малая Гнилуша
Пролетарского сельского поселения Красносулинского района

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	56,53	56,28	56,03	55,78	55,53

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	0,1714	0,1714	0,1714	0,1714	0,1714

Тариф на техническую воду для потребителей
Владимировского сельского поселения, Киселевского сельского поселения,
Садковского сельского поселения, Табунщиковского сельского поселения,
Ударниковского сельского поселения Красносулинского района

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного	ед./км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
	водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год						
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	36,97	36,72	36,47	36,22	35,97
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	1,0748	1,0748	1,0748	1,0748	1,0748

Тариф для потребителей Садковского сельского поселения,
Ударниковского сельского поселения Красносулинского района
(водоотведение)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения						
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м.	0,0713	0,0713	0,0713	0,0713	0,0713

Приложение № 2
к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия	Плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий			
			наименование показателя	единица измерения	фактическое значение показателя в текущем периоде	плановое значение показателя
1	2	3	4	5	6	7
1.	Красносулинский район, филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ»					
1.1.	Проектирование и строительство ответвлений от магистрального водовода ГГВ (дублирующая ветка) на Ударниковское с.п.(п. Пригородный, п. Октябрьский, п. Первомайский), Пролетарское с.п. (х. Малая Гнилуша), Киселевское с.п. (с. Киселево, х. Черников)	2029	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,000	0,000
1.2	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Киселевское с.п., с. Киселево, ул. Молодежная в районе школы, L=250 м, Ду = 110 мм	2025	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37,22	35,97

1	2	3	4	5	6	7
1.3	Реконструкция водовода по адресу: Красносулинский район, от насосной станции ст-ца Владимировская, с.п. Владимировское, Красносулинского района, L=300 м, Ду = 160 мм	2026	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37,22	35,97
1.4	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Ударниковское с.п., п. Первомайский, от ВНС до ул. Зеленая, L=250 м, Ду = 160 мм	2026	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37,22	35,97
1.5	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Ударниковское с.п., п. Октябрьский, ул. Парковая, L=570 м, Ду = 110 мм	2027	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37,22	35,97
1.6	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Садковское с.п., х. Садки, L=630 м, Ду = 110 мм	2028	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37,22	35,97
1.7	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Владимировское с.п., ст-ца Владимировская, ул. Колхозная, L=710 м, Ду = 110 мм	2029	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37,22	35,97

1	2	3	4	5	6	7
1.8	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красносулинский район, Табунщиковское с/п, п. Рябиновка, ул. Советская – Ду 63мм протяженностью 500м, ул. Новоселовская – Ду 63мм, протяженностью 430м, ул. Розовая – Ду 63мм протяженностью 415м, ул. Школьная – Ду 63мм протяженностью 485м, ул. Садовая – Ду 63мм протяженностью 377м. (кадастровый номер: 61:18:0000000:325)	2027-2028	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37,22	35,97

Приложение № 3
к техническому заданию на
разработку инвестиционной
программы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения
и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного,
природного характера и террористических актов, по предотвращению
возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению
последствий чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Период реализации мероприятия
1.	Обеспечение круглосуточного присутствия персонала на объектах ЖКХ	Учтено в действующем тарифе	2026-2029
2.	Постоянная проверка оборудования объектов ЖКХ средствами видеонаблюдения территории и тревожной кнопкой	Учтено в действующем тарифе	2026-2029
3.	Военизированная охрана территории опасных объектов	Учтено в действующем тарифе	2026-2029